

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANQIP

# ETA 0805

**ESPECIFICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE  
ENSAIOS DESTINADOS À CERTIFICAÇÃO DE  
EFICIÊNCIA HÍDRICA ANQIP DE AUTOCLISMOS DE  
BACIAS DE RETRETE**

---



ASSOCIAÇÃO NACIONAL  
PARA A QÜALIDADE  
NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS

[www.anqip.pt](http://www.anqip.pt)

# **ESPECIFICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DESTINADOS À CERTIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA HÍDRICA ANQIP DE AUTOCLISMOS DE BACIAS DE RETRETE**

Elaborado por: Secretariado Técnico

Validade: de 22.04.2020 a 22.04.2025

Obs:

- 
1. A presente especificação estabelece os procedimentos de ensaio para a certificação de eficiência hídrica ANQIP de autoclismos de bacias de retrete, nos termos previstos na Especificação Técnica ANQIP ETA 0802.
  2. Deverá ser preenchida a ficha de ensaio que consta do Anexo, a qual deverá ser validada por um responsável do laboratório. O cabeçalho do Anexo deverá ser substituído pelo cabeçalho da entidade responsável pelo ensaio.
  3. Os ensaios deverão ser realizados com o autoclismo fixo a um suporte apropriado e devidamente posicionado segundo nos três eixos.
  4. O autoclismo deverá estar ligado a uma rede de alimentação de água predial, com uma pressão estática não inferior a 100 kPa nem superior a 500 kPa.
  5. A medição dos volumes deverá ser feita em três ensaios, considerando-se relevante para efeitos da certificação a média dos resultados, arredondado à casa decimal.
  6. Os autoclismos deverão estar completos, incluindo tanque, válvula de descarga, manípulo, mecanismos, etc., com todos os elementos acessórios posicionados e fixos nos respetivos locais, nas condições em que são comercializados e instalados.
  7. A descarga deve ser efetuada de uma única vez, atuando o manípulo o tempo necessário para que se dê a descarga completa. Nos autoclismos de descarga completa e nos autoclismos de dupla descarga, a descarga não pode ser interrompida através de nova atuação no mesmo ou noutro manípulo existente no autoclismo.

8. Antes de qualquer repetição do ensaio, deve assegurar-se que se processa o completo enchimento do tanque, não havendo qualquer escoamento na alimentação da rede.

---

## ANEXO

---

(Em papel timbrado da entidade responsável pelo ensaio)

**CERTIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA HÍDRICA ANQIP DE  
AUTOCLISMOS DE BACIAS DE RETRETE  
FICHA DE ENSAIO**

(CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANQIP 0804)

REQUERENTE \_\_\_\_\_

AUTOCLISMO A CERTIFICAR: MARCA \_\_\_\_\_

MODELO \_\_\_\_\_ REF. DO FABRICANTE \_\_\_\_\_

CÓDIGO ANQIP DO CERTIFICADO DO PRODUTO<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_**RESULTADOS DO ENSAIO<sup>(2)</sup>:**

ENSAIO	DATA	HORA	DESCARGA COMPLETA (litros)	DESCARGA REDUZIDA <sup>(3)</sup> (litros)
1. <sup>o</sup>				
2. <sup>o</sup>				
3. <sup>o</sup>				
MÉDIA DOS VALORES:				

**TIPO DE DESCARGA:**DESCARGA COMPLETA  DUPLA DESCARGA  DESCARGA INTERROMPIDA **RESULTADO FINAL:**

O AUTOCLISMO ENSAIADO CORRESPONDE À CATEGORIA \_\_\_\_ DO QUADRO 1 DA ETA 0804

Observações: \_\_\_\_\_

O AUDITOR ANQIP,

(1) Aplicável apenas no caso de renovações de certificado

(2) Realizado nas instalações da empresa \_\_\_\_\_ (quando aplicável)

(2) A preencher apenas no caso de autoclismos de dupla descarga