

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANQIP

ETA 0806

**ESPECIFICAÇÕES PARA ATRIBUIÇÃO DE RÓTULOS
DE EFICIÊNCIA HÍDRICA ANQIP A CHUVEIROS E
SISTEMAS DE DUCHE**



ANQIP

ASSOCIAÇÃO NACIONAL
PARA A QÜALIDADE
NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS

www.anqip.pt

ESPECIFICAÇÕES PARA A ATRIBUIÇÃO DE RÓTULOS DE EFICIÊNCIA HÍDRICA ANQIP A CHUVEIROS E SISTEMAS DE DUCHE

Elaborado por: Secretariado Técnico

Validade: de 22.04.2020 a 22.04.2025

Obs:

1. A presente especificação estabelece os critérios para a atribuição de rótulos de eficiência hídrica ANQIP a chuveiros e sistemas de duche.

2. Consideram-se no âmbito da presente Especificação os seguintes dispositivos ou conjuntos de dispositivos:

- Chuveiro (cabeça de duche), isoladamente;
- Sistema de duche (torneiras de duche equipadas com bicha e cabeça de duche amovível ou fixa).

3. Dado que a certificação ANQIP apenas contempla os aspetos de eficiência hídrica, exige-se que todos os pedidos de certificação sejam acompanhados de demonstração do cumprimento adicional das eventuais Normas de performance existentes e aplicáveis ao produto, como é o caso da marcação CE, quando aplicável.

4. A certificação é atribuída ao chuveiro ou ao sistema de duche, nas condições em que o produto é colocado no mercado.

5. O processo de candidatura a certificação e atribuição de rótulo de eficiência hídrica, bem como os procedimentos de manutenção da certificação, devem seguir as indicações constantes da Especificação ETA 0802.

6. A utilização dos rótulos de eficiência hídrica deverá ser feita com rigoroso cumprimento da Especificação ETA 0803.

7. A atribuição de autorização de rotulagem a um determinado produto será feita de acordo com as categorias estabelecidas no Quadro 1.

CAUDAL (Q) (l/min)	Chuveiro	Sistemas de duche	Sistema de duche com torneira termostática ou eco-stop	Sistema de duche com torneira termostática e eco-stop
$Q \leq 5$	A+	A+	A++ (1)	A++ (1)
$5,0 < Q \leq 7,2$	A	A	A+	A++
$7,2 < Q \leq 9,0$	B	B	A	A+
$9,0 < Q \leq 15,0$	C	C	B	A
$15,0 < Q \leq 30,0$	D	D	C	B
$30,0 < Q$	E	E	D	C

Quadro 1 – Condições para atribuição dos rótulos de eficiência hídrica a chuveiros e sistemas de duche

(1) *Não se considera de interesse a utilização de ecostop nestes casos.*

8. No caso da venda de componentes ou partes de um produto certificado e desde que fique claramente especificada essa condição e seja reportado o produto final que se encontra certificado, pode ser referida a certificação e aposto o rótulo nas respetivas embalagens ou produtos.

9. Os rótulos A e A⁺ aplicáveis a chuveiros com caudal igual ou inferior a 7,2 l/min deverão ter associada a indicação “Recomendável a utilização com torneiras termostáticas”, conforme modelos representados no Anexo.

10. Nos produtos com possibilidade de regulação pelo utilizador, a certificação pode ser concedida para a regulação mais eficiente, desde que tal critério esteja patente ao consumidor, de forma clara e inequívoca, em referência que deve ser apostada junto ao rótulo.

11. Nos sistemas de duche com caudal igual ou inferior a 7,2 l/min e sem torneira termostática a certificação pressupõe que o produto será acompanhado de aviso escrito ao consumidor sobre o risco de escaldão. Na ausência desse aviso, o rótulo não poderá ser aplicado.

12. O aviso referido no número anterior será dispensado quando o chuveiro estiver equipado com dispositivo automático de redução de caudal atuado por elevação da temperatura.

13. O uso de válvulas automáticas de compensação de pressão considera-se equivalente ao uso de torneiras termostáticas.

14 – Os interruptores de corte de caudal colocados a jusante da torneira (na bicha ou na cabeça de duche) poderão ser equiparados a “eco-stop” para efeitos da aplicação da Tabela 1, desde que o produto seja acompanhado de aviso escrito sobre a necessidade de existirem válvulas de retenção ou sistema equivalente que impeça a comunicação direta entre as redes (água quente e água fria) durante a interrupção do escoamento.

ANEXO

